

vydává

# CERTIFIKÁT

číslo: **B-32-00787-07**

výrobci: Metra Šumperk s.r.o.  
Havlíčková 919/24, 787 64 Šumperk  
identifikační číslo: 26834073

na výrobek: Radiový indikátor pro rozdělování nákladů  
na vytápění místností

typové označení: E-ITN 30.xx  
bližší specifikace výrobku je uvedena na 2. straně

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto certifikátem potvrzuje, že u vzorků předmětného výrobku zjistil shodu jejich vlastností s aplikovatelnými požadavky


ČSN EN 834:1995, ČSN EN 60950-1:2003, ČSN ETSI EN 300 220-1 V1.3.1:2001,  
ČSN ETSI EN 300 220-3 V1.1.1:2001, ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.4.1:2003,  
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2003.

Certifikát byl vydán na základě protokolu o zkoušce č. 32-7032 ze dne 2007-11-07, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Brno 2007-11-07



  
.....  
Ing. Petr Mašek  
ředitel

Specifikace výrobku:

typ:	<b>E-ITN 30.XX</b>
způsob měření:	se dvěma snímači teploty
oblast použití:	otopná tělesa, pro jejichž základní typ je ověřena hodnota $c$ u nezávislé laboratoře a pro jejichž použité varianty je stanovena hodnota $c$ a celkový vyhodnocovací součinitel $K$ : - jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy
$t_{min}$ :	35 °C
$t_{max}$ :	90 °C
napájení:	lithiová baterie 3,6 V
zobrazování údajů:	LCD displej + 2 speciální znaky

#### PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM:

Pro účely uvádění výrobku na trh může být certifikát používán jenom za předpokladu, že platí normativní dokumenty, uvedené na 1. straně.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobku, jehož specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobku, u kterého byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. změna ovlivňující shodu s technickými požadavky, specifikovanými na 1. straně.